



# IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

## NoXygen<sup>®</sup> C650

### Avgasare

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Anläggning	Installerande företag
Fastighetsbeteckning	Installerande tekniker
Fastighetsadress	Typ av system (Kyla, Värme, VÅ)
Modellbeteckning på NoXygen	Serienummer NoXygen

Inlopps ventil öppnad till Noxygen <input type="checkbox"/>	Utlopps ventil öppnad till Noxygen <input type="checkbox"/>
Systemtryck i installationspunkt <u>max 5 bar</u> bar	Systemtemperatur <u>max +70C, min 0C</u> C
Avläst tryck i NoXygen vid stillastående ( <i>Pint</i> ) skall vara <u>max 5 bar, min 0,8 bar</u> bar	Avläst tryck i NoXygen vid drift när pump stannat ( <i>Pint</i> ) bör vara min -0,7 bar bar
Kontrollera att Grön diod lyser bredvid display <input type="checkbox"/>	Kontroll att det inte förekommer läckage från eller kring NoXygen <input type="checkbox"/>

Uppstart och installation av NoXygen ska utföras i enlighet med tillhörande installationsmanual för NoXygen. Saknas installationsmanual finns dessa dokument att ladda ner alt att läsa på [www.ttmenergi.se](http://www.ttmenergi.se)

Datum:	NoXygen har installeras i enlighet med tillhörande manual Signatur av installerande tekniker
--------	---